



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Биробиджану и Биробиджанскому
району УНД и ПР Главного управления МЧС России по ЕАО
679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Волочаевская - 3, тел. 4-00-09
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 66 / 1 / 1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Юридическому лицу – Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа № 6»

в лице директора: Поповой Оксаны Александровны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Биробиджана и Биробиджанского района по пожарному надзору А.С. Кукишева № 66 от 12.08.2021, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 16.08.2021 по 17.08.2021, (общая продолжительность проверки – 2 рабочих дня) заместителем главного государственного инспектора г. Биробиджана и Биробиджанского района по пожарному надзору Силаевым Денисом Владимировичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

проведена плановая, выездная проверка, территории, помещений, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6»

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим хозяйственной части Бузницким Александром Андреевичем
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Линии связи между техническими средствами автоматических установок пожарной сигнализации и СОУЭ выполнены кабелем, не способным сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Для прокладки кабельных изделий в системах противопожарной защиты должны использоваться кабеля с типом исполнения в соответствии с таблицей 2 ГОСТ 31565-2012.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ч. 2 ст. 103; СП 484.1311500.2020 п. 5.17, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, далее по тексту – ППР РФ № 1479.	15.05.2022	
2.	Не разработан регламент технического	п. 54 ППР РФ	15.05.2022	

	обслуживания систем противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)	№ 1479.		
3.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) не обеспечивают автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент» п. 5 ч. 1 ст. 83; ППР РФ № 1479 п. 54.	15.05.2022	
4.	Основные проходные помещения здания (позажаные коридоры, холлы, фойе, лестничные клетки, вестибюли) не оборудованы аварийным (эвакуационным) освещением от автономных источников питания.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент» ст. 4 ч. 3, ч. 4, ст. 82 ч. 2, ч. 9.; п. 23, п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, далее по тексту – ППР РФ № 1479; СП 1.13130.2020 п. 4.3.12; СП 52.13330.2016 п. 7.6.1 – 7.6.3; п. 39 Постановление Правительства РФ от 04.07.2020 № 985.	15.05.2022	
5.	Согласно акта проверки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), выданного ООО «Пожсервис» от 25.06.2021, в корпусе № 2 (1, 2, 3 этаж) звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука не менее 75 дБА.	ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 ППР РФ 1479, п. 4.1 СП 3.13130.2009).	15.05.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе
- руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора
г. Биробиджана и Биробиджанского района
по пожарному надзору Силяев Д.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

"17" августа 2021 год



Предписание для исполнения получил:

Лос
(подпись)

директор Антонов Д.А.
(должность, фамилия, инициалы)

"17" августа 2021 год