



Правила являются обязательными для исполнения гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при осуществлении деятельности, в том числе, по воспитанию и обучению детей.

Согласно п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, используемых юридическими лицами, в том числе, по воспитанию и обучению детей, должны соблюдаться, в том числе, следующие требования: окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками.

В ходе проведения проверки установлено, что «СОШ №6» г. Биробиджана, являясь образовательным учреждением, ненадлежащим образом выполняет вышеназванные требования, так кабинеты №31, №1, №13 учреждения не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевыми шторами) с длиной не ниже уровня подоконника.

Согласно п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, используемых юридическими лицами, в том числе, по воспитанию и обучению детей, должны соблюдаться, в том числе, следующие требования: окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками.

В ходе проведения проверки установлено, что «СОШ №6» г. Биробиджана, являясь образовательным учреждением, ненадлежащим образом выполняет вышеназванные требования, так некоторые кабинеты учреждения не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевыми шторами) с длиной не ниже уровня подоконника.

Кроме того, п. 8.1.6 Свода правил «СП 59.13330.2016. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» предусматривает наличие при входах в здания социального назначения наличие информационной тактильной мнемосхемы, отображающей информацию о помещениях в здании, и наличие - тактильно-контрастных указателей на основных путях движения.

Согласно пунктам 4.1.14, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.9 «СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» (далее - СП 59.13330.2012), лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами; в здании должен быть как минимум один вход, доступный для маломобильных групп населения, с поверхности земли и из каждого доступного для маломобильных групп населения подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием; наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261; помещения, где могут находиться инвалиды на креслах-колясках или с недостатками зрения, следует размещать на уровне

входа, ближайшего к поверхности земли. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме лестниц, следует предусматривать пандусы, подъемные платформы для инвалидов (далее - подъемные платформы) или лифты.

Действие данных правил распространяется, в том числе на уже существующие объекты, которые приспособляются для нужд инвалидов и маломобильных групп населения.

В нарушение пп. 4.1.14, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.9 СП 59.13330.2012, в образовательной организации лестницы не дублируются пандусами или подъемными устройствами; вход, доступный для маломобильных групп населения, с поверхности земли и из каждого доступного для маломобильных групп населения подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием отсутствует.

Выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований в деятельности образовательной организации являются недопустимыми и требуют незамедлительного устранения. Указанные нарушения действующего законодательства свидетельствуют о недобросовестном отношении должностных лиц администрации к выполнению своих должностных обязанностей, являются недопустимыми и подлежат немедленному устранению и недопущению в дальнейшем.

Согласно части 1 статьи 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1 (далее – Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1) представление об устранении нарушений закона вносится прокурором или его заместителем в орган или должностному лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения, и подлежит безотлагательному рассмотрению.

В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих; о результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме (часть 2 статьи 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1).

Согласно ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 прокурор или его заместитель по основаниям, установленным законом, требует привлечения к ответственности лиц, нарушивших закон.

В силу положений ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации, случае совершения дисциплинарного проступка, то есть неисполнения или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей работодателем принимается к нему дисциплинарное взыскание.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление.
2. В установленный законом месячный срок принять конкретные меры направленные на устранение допущенных нарушений, их причин и условий, им способствующих.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах, в том числе о лицах, привлеченных к ответственности, сообщить в прокуратуру г. Биробиджана в письменной форме в месячный срок с приложением подтверждающих документов об устранении нарушений закона и копии приказов о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

4. С целью обеспечения возможности участия работников прокуратуры в рассмотрении представления, заблаговременно проинформировать о дне времени его рассмотрения.

Заместитель прокурора г. Биробиджана

А.С. Карасенк